

POR FESR 2014-2020 – “Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili anno 2017” Domanda CUP 15988.27102017.11900139

La domanda di finanziamento presentata è relativa alla riqualificazione energetica dell'edificio e degli impianti ad uso della struttura ricettiva.

È stata posta attenzione agli impianti a servizio condizionamento ambienti.

Sono state applicate pellicole basso emissive agli elementi trasparenti.

È stata completamente coibentata la facciata della struttura.

L'investimento presentato nel bando prevede un costo pari a € 148.690,00 ed un contributo a fondo perso ottenuto pari a € 44.607,00.

Obiettivi in termini di risparmio energetico

Progetto	Consumi di energia primaria ante intervento (tep/anno)	Consumi di energia primaria post intervento (tep/anno)	Risparmio energetico (tep/anno)	Risparmio energetico (%)	CO ₂ risparmiata(t)	CO ₂ eq risparmiata (t)	NO _x risparmiata (kg)	PM ₁₀ risparmiata (kg)
Intervento coibentazione facciata	66.90	66.70	0.20	0.30	3.26	3.26	2.05	0.04
Intervento impianto di condizionamento	66.90	56.37	10.53	15.74	29.80	29.80	19.59	0.21
Intervento climatizzazione passiva	66.90	57.18	9.72	14.53	27.75	27.75	18.24	0.19
Totale (>10%)			20.45	30.57	60.81	60.81	39.88	0,44